



## ZAGON ČISTILNE NAPRAVE H2E

Zagon čistilne naprave H2E je zelo preprost. Čistilno napravo H2E po vgradnji in priklopu na sistem pustite delovati 7 dni. Po prvem tednu delovanja v čistilno napravo dodajte biološki preparat, s katerim na biofilter naselimo kolonije mikroorganizmov. Preparat BIOCOMPLEX dodamo:

- └ neposredno v čistilno napravo v primarni usedalnik in v biološki filter,
- └ ali v odtoke, WC ipd. in speremo z vodo.



**Preparat pred doziranjem vedno dobro pretresite!!!**



### Doziranje

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ČN H2E 1-5 PE; 6-10 PE; 5-15 PE | 1 litrov preparata BIOCOMPLEX PS   |
| ČN H2E 30 PE, 50 PE             | 10 litrov preparata BIOCOMPLEX 400 |
| ČN H2E 75 PE, 100 PE            | 20 litrov preparata BIOCOMPLEX 400 |



Redno delovanje čistilne naprave H2E vzdržujemo  
**z rednim dodajanjem preparata H2E NET ali BIOCOMPLEX 400**  
po navodilih, ki ste jih prejeli ob nakupu.



**Ekomunala d.o.o.**  
Šmartinska cesta 152G  
1000 Ljubljana  
T: 01-620-88-67  
M: 040 206 562; 041 222 820  
E:[info@ekomunala.si](mailto:info@ekomunala.si)  
W: [www.eKomunala.si](http://www.eKomunala.si)





## ZAGON ČISTILNE NAPRAVE H2E

### Postopek vlivanja preparata

#### MOŽNOST 1: NEPOSREDNO V ČISTILNO NAPRAVO H2E

1. Preparat lahko vlijete v ČN H2E šele po 7-dnevnom delovanju.
2. Preparat najprej dobro pretresite.
3. Dvignite pokrov ČN in začnite z doziranjem
  - 0,2-0,5 L preparata dobro premešajte z 20 litri vode in raztopino vlijte v čistilno napravo, neposredno v primarni usedalnik
  - postopek ponavljate tako dolgo, dokler ne porabite celotnega preparata v predpisani količini (glej zgoraj tabelo doziranja)
4. Zaprite pokrov ČN.

#### MOŽNOST 2: DOZIRANJE V WC ALI ODTOK

1. Preparat lahko vlijete neposredno v WC šele po 7-dnevnom delovanju.
2. Preparat najprej dobro pretresite.
3. Odvisno od kapacitete vaše čistilne naprave dovajate v sistem predpisano količino preparata (glej zgoraj tabelo doziranja) na naslednji način:
  - 0,2l preparata vlijete v školjko in 2x potegnete vodo.
  - Postopek ponavljate tako dolgo, dokler ne porabite celotnega preparata.

Redno delovanje čistilne naprave H2E vzdržujemo  
**z rednim dodajanjem preparata H2E NET ali BIOCOMPLEX 400**  
po navodilih, ki ste jih prejeli ob nakupu.



**Ekomunala d.o.o.**  
Šmartinska cesta 152G  
1000 Ljubljana  
T: 01-620-88-67  
M: 040 206 562; 041 222 820  
E:info@ekomunala.si  
W:www.eKomunala.si